

Копия

МИНИСТЕРСТВО АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Республиканское унитарное предприятие «Белорусский институт строительного проектирования»
Управления делами Президента Республики Беларусь
220088, г. Минск, ул. Смоленская, 15

ТЕХНИЧЕСКОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО

пригодности материалов и изделий
для применения в строительстве

TC

06.1743.22

Дата регистрации • 18 апреля 2022 г.

Действительно до • 18 апреля 2027 г.

Продлено до • • • г.

Продлено до • • • г.

Настоящим техническим свидетельством удостоверяется
пригодность материалов и изделий для применения в строительстве
на территории Республики Беларусь

1. Наименование материала (изделия)

Трубы системы «KAN-therm» из спитого полиэтилена PE-Xc с антикислородным
барьером наружным диаметром от 12 мм до 32 мм и фасонные части к ним из
полифенилсульфона (PPSU) и латуни и распределительные коллекторы из латуни
и стали

2. Назначение

Для внутренних систем горячего, холодного водоснабжения (в том числе
питьевого) и отопления с максимальной температурой рабочей среды 95 °C и
максимальным рабочим давлением 1,0 МПа

3. Изготовитель

Hewing GmbH, Waldstrasse 3, 48607 Ochtrup, Федеративная Республика Германия
(трубы); KAN Sp. z o.o., 16-001 Bialystok-Kleosin, ul. Zdrojowa, 51, Республика
Польша (фасонные части и распределительные коллекторы)

4. Заявитель

KAN Sp. z o.o., 16-001 Bialystok-Kleosin, ul. Zdrojowa, 51, Республика Польша



5. Техническое свидетельство выдано на основании:
протокола испытаний НИИЛ БиСМ филиал БНТУ «Научно-исследовательский политехнический институт» (аттестат аккредитации № ВУ/112 1.0024) от 28.09.2021 № 3835, от 12.04.2021 № 1272, от 12.04.2021 № 1273;
протоколов испытаний ИЦ «НИИ ПБ и ЧС МЧС Беларусь» (аттестат аккредитации № ВУ/112 1.0042) от 20.08.2021 № 04-52/1005П, от 17.03.2021 № 04-52/283П;
отчета о проверке системы производственного контроля от 08.04.2022

6. Техническое свидетельство действует на
серийное производство. В период действия технического свидетельства
Республиканское унитарное предприятие «Белорусский институт строительного
проектирования» Управления делами Президента Республики Беларусь
осуществляет инспекционный контроль производства продукции KAN Sp. z o.o.,
Республика Польша; Hewing GmbH, Федеративная Республика Германия

7. Особые отметки
Пример маркировки на трубе - KAN, PE-Xc 5-layer, 14×2, 1129200056, DIN 16892,
Sauerstoffdicht nach DIN 4726, EN ISO 15875, Tmax 95 °C (Tmax 100 °C), class 2/10 bar, class
5/10 bar, SKZ A431, KAN-therm, Made in EU, 05.02.21, AWA WA-B51442, 001 m, I; на
фасонных частях - KAN, 16×2; на упаковке фасонных частей - System KAN-therm, соед.
зажимн. с манжетой с PH PUSH, 14×2/ G ½", old cat: 9006.37K, 1109045012, new IC:
1109045012010, old IC: 900637W, штрих-код, Producent: KAN Sp. z o.o., 16-001 Kleosin,
ul.Zdrojowa 51, B, Pakowal: P4, Nr. partii: 201014, Dekl. W.U.: 35/KAN-DWU/17

Приложение 1. Показатели качества

Приложение 2. Указания по применению

Техническое свидетельство без обязательных приложений не действительно.

Заявитель несет ответственность за соответствие поставляемых материалов и
изделий показателям качества, приведенным в приложении 1.

Руководитель уполномоченного
органа

В.Е.Коротко

18 апреля 2022 г.

№ 0019007 0318293

М.П.

КОПИЯ

МИНИСТЕРСТВО АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

ПРИЛОЖЕНИЕ

№ 1

к техническому свидетельству

Лист 1
Листов 2

TC 06.1743.22

ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА

труб системы «KAN-therm» из спитого полиэтилена PE-Xc с антикислородным барьером наружным диаметром 14 мм, толщиной стенки 2,0 мм, производства Hewing GmbH, Федеративная Республика Германия и фасонных частей к ним: отводов зажимных из полифенилсульфона (PPSU), соединителей зажимных из латуни, колец для зажимных соединений, распределительных коллекторов из нержавеющей стали и латуни, производства KAN Sp. z o.o., Республика Польша, предназначенных для внутренних систем горячего, холодного водоснабжения и отопления с температурой рабочей среды до 95 °C и максимальным рабочим давлением 1,0 МПа

Таблица

№ п/п	Наименование показателей	Обозначение ТНПА, устанавливающего методы испытаний (особые условия)	Фактически полученные значения
Трубы			
1.	Внешний вид поверхности	СТБ 1293	Внутренняя и наружная поверхности труб гладкие. Пузыри, раковины, трещины, посторонние включения отсутствуют
2.	Маркировка: качество нанесения	СТБ 1293	Маркировка нанесена несмыываемой краской вдоль трубы в продольном направлении
3.	Номинальный наружный диаметр, мм Отклонение от номинального наружного диаметра, мм	СТБ 1293	14,0 0



Продолжение таблицы

№ п/п	Наименование показателей	Обозначение ТНПА, устанавливающего методы испытаний (особые условия)	Фактически полученные значения
4.	Номинальная толщина стенки, мм Отклонение от номинальной толщины стенки, мм	СТБ 1293	2,0 +0,3
5.	Предел текучести при растяжении, МПа	ГОСТ 11262 СТБ 1293	21,8
6.	Относительное удлинение при пределе текучести, %	ГОСТ 11262 СТБ 1293	21
7.	Прочность при разрыве, МПа	ГОСТ 11262 СТБ 1293	18,6
8.	Относительное удлинение при разрыве, %	ГОСТ 11262 СТБ 1293	410
9.	Овальность, мм	СТБ 1293	0,2
10.	Изменение длины труб после прогрева в воздушной среде при температуре (120 ± 2) °С и времени выдержки (60 ± 2) мин, %	СТБ 1293 ГОСТ 27078	1,0
11.	Степень сшивки полиэтилена G, %	СТБ 1293	75
12.	Минимальный радиус изгиба труб	СТБ 1293	Изменения цвета и наличие трещин в материале труб (при изгибе труб радиусом 84 мм) не наблюдается
13.	Группа горючести	ГОСТ 12.1.044	Группа горючих трудновоспламеняемых материалов
14.	Долговечность, лет	СТБ 1333.0 СТБ 1333.2	Расчетная долговечность труб при номинальном значении энергии активации термоокислительной деструкции 139, кДж/моль составляет более 50 лет
	Энергия активации термоокислительной деструкции, кДж/моль		139



№ 0042913 № 318294

КОПИЯ

МИНИСТЕРСТВО АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

ПРИЛОЖЕНИЕ

№ 1

к техническому свидетельству

Лист 2
Листов 2

TC 06.1743.22

ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА

Продолжение таблицы

№ п/п	Наименование показателей	Обозначение ТНПА, устанавливающего методы испытаний (особые условия)	Фактически полученные значения
-------	--------------------------	--	--------------------------------

Трубы, фасонные части и распределительные коллекторы

15.	Стойкость трубы и герметичность узлов из труб, фасонных частей и распределительных коллекторов при постоянном внутреннем давлении: - начальное напряжение в стенке трубы 12,0 МПа при температуре 20 °C в течение 1 часа; - начальное напряжение в стенке трубы 4,8 МПа при температуре 95 °C в течение 1 часа; - начальное напряжение в стенке трубы 4,4 МПа при температуре 95 °C в течение 1000 часов	ГОСТ ISO 1167-1	Во время испытаний потеря герметичности не произошла. Разрушений узлов, просачивание воды и падение давления не наблюдается
-----	---	-----------------	--

Фасонные части: соединители из полифенилсульфона (PPSU) арт. 9018.170 (push), соединители зажимные из латуни арт. 9006.37К (push), кольца для зажимных соединений арт. 9006.1 (push), распределительные коллекторы из нержавеющей стали арт.1316158000 и латуни арт.61020

16.	Внешний вид поверхности (фасонные части и распределительные коллекторы)	Визуально	Внутренняя и наружная поверхности гладкие и ровные
17.	Группа горючести (отводы зажимные из полифенилсульфона (PPSU) арт. 9018.170 (push))	ГОСТ 12.1.044	Группа горючих материалов средней воспламеняемости

Окончание таблицы

№ п/п	Наименование показателей	Обозначение ТНПА, устанавливающего методы испытаний (особые условия)	Фактически полученные значения
18.	Долговечность, лет (отводы зажимные из полифенилсульфона (PPSU) арт. 9018.170 (push)) Энергия активации термоокислительной деструкции, кДж/моль	СТБ 1333.0 СТБ 1333.2	Расчетная долговечность при номинальном значении энергии активации термоокислительной деструкции 137, кДж/моль составляет более 50 лет 137
19.	Качество и размер резьбы (соединители зажимные (push) с резьбой (14×2, G½") арт. 9006.37К	ГОСТ 10944	Вмятины и заусенцы на поверхности резьбы отсутствуют. Резьба G ½ – В
20.	Качество и размер резьбы (распределительные коллекторы из нержавеющей стали (арт.1316158000) и латуни (арт.6 1020)	ГОСТ 10944	Вмятины и заусенцы на поверхности резьбы отсутствуют. Резьба G ½ – В, G 1-В

Руководитель уполномоченного органа

В.Е.Корото



№ 004291 № 0318295

КОПИЯ

МИНИСТЕРСТВО АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

ПРИЛОЖЕНИЕ

№ 2

к техническому свидетельству

Лист 1
Листов 1

TC 06.1743.22

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

1. Техническое свидетельство распространяется на трубы системы «KAN-therm» из полиэтилена PE-Xc с антикислородным барьером наружным диаметром от 12 мм до 32 мм, производства Hewing GmbH, Федеративная Республика Германия и фасонные части к ним из полифенилсульфона (PPSU) и латуни, распределительные коллекторы из латуни и стали, производства KAN Sp. z o.o., Республика Польша, предназначенные для внутренних систем горячего, холодного водоснабжения (в том числе питьевого) и отопления с максимальной температурой рабочей среды 95 °C и максимальным рабочим давлением 1,0 МПа.

2. Трубы системы «KAN-therm» из спитого полиэтилена PE-Xc с антикислородным барьером (далее – трубы) изготовлены в соответствии с EN ISO 15875, DIN 16892 и DIN 4726, состоят из двух слоев спитого полиэтилена PE-Xc, двух слоев клея и антикислородного барьера (EVOH). Цвет труб – светло-желтый. Фасонные части изготовлены в соответствии с PN-EN 1254-3:2004 из полифенилсульфона (PPSU) и латуни, распределительные коллекторы изготовлены из стали и латуни.

3. Трубы изготавливаются следующих размеров (наружный диаметр × толщина стенки), мм: 12×2,0; 14×2,0; 16×2,0; 18×2,0; 18×2,5; 20×2,0; 25×2,5; 25×3,5; 32×4,4. Длина поставляемых труб в бухтах от 25 до 200 м.

4. На каждую трубу методом струйной печати нанесена маркировка краской черного цвета, содержащая следующую информацию: наименование изготовителя, материал труб, наружный диаметр и толщина стенки, наличие антикислородного барьера, артикул, обозначение нормативных документов, максимальное давление, максимальная температура, наименование системы, изготовлено в Европейском Союзе, дата изготовления, количество метров. Трубы в бухтах упакованы в полимерную пленку. На фасонных частях нанесена маркировка со следующим содержанием: наименование изготовителя, наружный диаметр и толщина стенки трубы, размер присоединительной резьбы. На упаковке фасонных частей и распределительных коллекторов нанесена маркировка со следующим содержанием: торговый знак изготовителя, наименование системы, наименование фасонной части, наружный диаметр и толщина стенки трубы; размер присоединительной резьбы, артикул, количество в упаковке, штрих-код, наименование и адрес изготовителя, номер партии, обозначение нормативного документа, электронный адрес изготовителя, изображение изделия. Фасонные части упакованы в полиэтиленовые пакеты и картонные коробки. На распределительных коллекторах нанесена маркировка со следующим содержанием: наименование изготовителя, логотип изготовителя, наименование системы, дата изготовления.

Распределительные коллекторы упакованы в картонные коробки, по одному в каждой.

5. Соединения труб между собой, с водоразборной арматурой и отопительными приборами осуществляется посредством фасонных частей и распределительных коллекторов. Фасонные части по виду выполняемых соединений подразделяются на свинчивающиеся, конусные, под натяжное кольцо, прессовые, клик-соединения. Применение конкретного вида соединений обусловлено маркой используемых фасонных частей, видом оборудования, подключаемого к системе, типом разводки системы (скрытой или открытой) и другими условиями. Выбор и выполнение конкретного вида соединения осуществляется на основании инструкций изготовителя по монтажу.

6. Трубы, фасонные части и распределительные коллекторы транспортируются любым видом транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующих на транспорте данного вида. При железнодорожных перевозках трубы транспортируют в крытых вагонах. Трубы, фасонные части и распределительные коллекторы должны храниться в заводской упаковке в закрытых складских помещениях, с защитой от воздействия влаги и химических веществ, способных вызвать их повреждение, а также от прямого воздействия солнечных лучей. В отапливаемых помещениях трубы необходимо хранить на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов. При хранении труб в штабелях высота штабеля не должна превышать 2 м.

7. Проектирование, производство, и приемку работ с использованием труб, фасонных частей и распределительных коллекторов к ним следует выполнять в соответствии с требованиями технических нормативных правовых актов в области архитектуры и строительства, действующих на территории Республики Беларусь, на основании технологической документации, а также с учетом настоящего технического свидетельства и указаний изготовителя по применению, которыми должна сопровождаться каждая партия труб, фасонных частей и распределительных коллекторов к ним.

8. Ответственность за соответствие труб, фасонных частей и распределительных коллекторов к ним настоящему техническому свидетельству несет изготовитель (поставщик), за правильность применения – проектная организация, заказчик, подрядчик.

Руководитель уполномоченного органа

В.Е.Корото



№ 0042915 № 0318296

РПП "Промтехсервис" г. Минск, ул. 250-летия